

Otwock, 15 listopada 2024 r.

**Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego pn. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla
Domu Pomocy Społecznej „WRZOS” w Otwocku przy ul. Zagłoby 8.**

1. Prawo budowlane w art. 29 i 29a opisuje budowę przyłączy. Czy przyłącze należy wybudować w ramach pozwolenia na budowę, zgłoszenia czy innym trybie? Proszę o podanie w jakim.
Przyłącze należy wybudować w ramach zgłoszenia.
2. Czy można wydłużyć termin składania ofert skoro i tak oferty mają być otwarte dopiero 18 listopada br. a składanie ofert już 15 listopada?
Wydłużamy termin składania ofert do 19 listopada br. do godziny 12:00.
3. Czy można wykonać kanalizację do końca stycznia 2025 r. a najlepiej lutego? Sprawdzałem u producentów urządzeń i hurtowniach. Dostawa urządzeń w grudniu nie jest możliwa. Tym bardziej, że rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy będzie dopiero w przyszłym tygodniu.
Nie, przyłącze należy wykonać w tym roku.
4. Czy zbiornik na przepompownię może być betonowy?
Tak, zamawiający posiada zgodę projektanta, która będzie przekazana przy podpisaniu umowy.
5. Projekt nie zawiera przyłączenia do sieci elektrycznej. W jaki sposób będzie zasilana przepompownia ścieków? Czy wykonawca ma to wykonać? Jeśli tak to proszę o przekazanie projektu elektrycznego zasilania.
Wykonanie instalacji zasilania jest po stronie wykonawcy, pompownia z podłączeniem do instalacji wewnętrznej nowobudowanego budynku.
Przebieg instalacji zasilającej pompownię należy nanieść na inwentaryzację powykonawczą.